

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В-  
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 «СОЛНЫШКО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ВТОРОЙ  
КАТЕГОРИИ

Начальнику ОНД и ПР по Неклиновскому и  
Мясниковскому районам ГУ МЧС  
России по Ростовской области  
Подполковнику внутренней службы  
А.В. Лойтаренко  
заведующего МБДОУ  
«Солнышко» с. В-Вознесенка  
Л.А. Лысковец

*Исх № 17 от 31.06.2019г*

Уважаемый Андрей Викторович!

По предписанию №114/1/1 от 28.09.2018г. сообщая следующее:

- по пункту 1, на дверях помещения электрощитовой указано обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (копия акта выполненных работ прилагается),
- по пункту 2, светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону,
- по пункту 3, помещение в котором расположен приемно-контрольный прибор управления пожарной автоматикой, оборудовано для круглосуточного пребывания дежурного персонала (приобрели письменный стол и стул, оборудовали рабочее место для персонала).

Заведующая



Л.А. Лысковец