



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85
<http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: gpnrostov_md@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Неклиновскому и Мясниковскому районам
Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 16 ogpn_rnd@mail.ru
Единый номер «телефона доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 114/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Весело-Вознесенский детский сад №7 "Солнышко"

«28» сентября 2018 г.

с. Покровское

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Неклиновского и Мясниковского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Лойторенко А.В. № 19 от «22» февраля 2018 года, ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожарном надзоре в период времени с «03» сентября 2018 г. по «28» сентября 2018 г., дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Немковым Евгением Николаевичем проведена плановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Весело-Вознесенский детский сад №7 "Солнышко" по адресу: Россия, Ростовская область, Неклиновский район с. Весело - Вознесенка, ул. Октябрьская, 124а. При проведении проверки присутствовал: заведующий Лысковец Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	На дверях помещения электрощитовой не указано обозначение категории по взрывопожарной и пожарной	(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 20; НПБ 105-03);	26.08.2019	

	опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
2.	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности и при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону	(ст. 5, 54, 82 ч. 9, 84 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	26.08.2019	
3.	Прибор приемно-контрольный управления пожарной автоматикой установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	(ст. 4 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ", (Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.48)	26.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

дознаватель ОНДиПР
по Неклиновскому и Мясниковскому районам
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы Немков Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П.*

«28» _____ сентября _____ 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а)



(подпись)

заведующий Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Весело-Вознесенский детский сад №7 "Солнышко" Лысковец Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

“ 28” _____ сентября _____ 2018г.